

স্মারক নং- ৪৬.০৬.০০০০.৩০১.১৭০.২০০৪-৩৯

তারিখ :- ২৪.১২.২০২২খ্রিঃ।

নির্বাহী প্রকৌশলী  
শেখ রাসেল পানি শোধনাগার  
চট্টগ্রাম ওয়াসা  
চট্টগ্রাম।

বিষয় : পরিদর্শন প্রতিবেদন।

তারিখঃ ২৪/১২/২০২২খ্রিঃ, সময় :-বিকাল ৩.০০টা থেকে ৬.০০টা।

অদ্য ২৪.১২.২০২২খ্রিঃ তারিখে চট্টগ্রাম ওয়াসার শেখ রাসেল পানি শোধনাগার পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনে প্রাপ্ত বিষয়সমূহ  
নিম্নে উল্লেখ করা হল :-

- ১। শেখ রাসেল পানি শোধনাগার এর এরিয়া লাইটিং ব্যবস্থা সন্তোষজনক এবং আইপি বেইজড ক্যামরা স্থাপন চলমান।  
দ্রুত চলমান কাজ শেষ করা প্রয়োজন।
- ২। ইনটেক পয়েন্টে নিরাপত্তা আরো জোরদার করা প্রয়োজন।
- ৩। আপদকালীন সময়ের জন্য ডিজেল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি মজুদ করতে হবে।

পরিদর্শনে প্রাপ্ত বিষয়সমূহের বাস্তবায়নপূর্বক নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবহিত করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।



(মাকসুদ আলম)

প্রধান প্রকৌশলী

চট্টগ্রাম ওয়াসা, চট্টগ্রাম।

অনুলিপিঃ-

- ১। পিএটু ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), চট্টগ্রাম ওয়াসা, চট্টগ্রাম।